

АКТ

приемки объекта (территории) к началу учебного 2024-2025 года

26.06.2024 года

г. Екатеринбург

Комиссией в составе:

- председатель: Суворова О. С., начальник управления образования Кировского района Департамента образования Администрации города Екатеринбурга;
- члены комиссии:
- Кырманова Д. Г., ведущий специалист управления образования Кировского района Департамента образования Администрации города Екатеринбурга
 - Прошлецова С.В., заведующий МАДОУ ЦРР детский сад № 103 «Родники»;
 - Моисеенко О.А., ответственный по антитеррористической безопасности, должность зам. заведующего по АХЧ;
 - Ионова Е. А., старший лейтенант полиции, представитель УВО по городу Екатеринбургу – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области»

В ходе обследования установлено следующее: МАДОУ ЦРР детский сад № 103 «Родники» административное отдельно стоящее двухэтажное железобетонное здание, с системой энерго, тепло и водоснабжения.

Общая площадь объекта (территории) составляет 3640,9 квадратных метров. Протяженность периметра территории составляет 277м.

Объект (территория) представляет собой одно капитальное здание. Вид строения - железобетонные блоки.

Административное здание ДОУ - двухэтажное, площадь 2822,0 кв.м. Фундамент бутобетонный ленточный, перегородки гипсовые, каркасные. Перекрытие подвальное и междуэтажное - плиты железобетонные. Стены и их наружная отделка - гипсовые с утеплителем. Проемы оконные (134 шт.) - 3-х камерные пластиковые пакеты, не зарешечены. В группах на окнах установлены блокираторы поворота с тросиком на замке.

Имеется десять основных входов: 4 расположенных со стороны улицы Новгородцевой и 6 расположенных со стороны улицы Высоцкого, входы укреплены металлическими и пластиковыми дверям с одним внутренним замком, дополнительно установлены домофоны на каждом основном входе. Эвакуационных выходов восемь: восемь выходов на эвакуационные балконы второго этажа, с четырех сторон здания, 4 выхода расположенные со стороны улицы Новгородцевой и 4 выхода расположенные со стороны улицы Высоцкого, двери пластиковые с частичным остеклением верхней половины полотна, запирающие дверной ручкой.

В МАДОУ ЦРР детский сад №103 «Родники» размещено 12 групп, имеется подвальное помещение, три входа, один вход с улицы Высоцкого, два входа с улицы Новгородцевой. Входы оборудованы металлическими дверями с врезными замками. Оконных проемов нет. Чердачного помещения нет.

Ограждение объекта (территории): есть, ограждение по периметру. Территория

ДОУ имеет металлический забор высотой 2,15 метра по периметру. Целостность ограждения не нарушена. Имеются одни ворота и калитка выходит на улицу Новгородцевой, вторая калитка выходит на улицу Высоцкого. Ворота закрыты на навесные замки, так же в ограждении оборудованы две калитки, запирающиеся на навесные замки.

Наличие КПП - пост охраны на центральном входе на первом этаже.

Наличие металлодетектора рамочный нет, ручной нет.

Система видеонаблюдения: на территории МАДОУ: установлены 18 наружных камер видеонаблюдения, из них: 13 видеокамер наружного исполнения установлены по периметру здания, 1 видеокамера установлена на калитку с ул. Новгородцевой, 1 видеокамера установлена на калитку с ул. Высоцкого, 2 видеокамеры на детские площадки групп и 1 видеокамера установлена на ворота с ул. Новгородцевой. Вывод сигнала на пост охраны на монитор. Запись сохраняется не менее 30 суток. Информация обновляется по мере заполнения жесткого диска.

Внутренних видеокамер нет.

Освещение по периметру территории - наружное на фасаде здания состоит из 10 светодиодных светильников, имеется локальное освещение эвакуационных выходов, освещение периметра и прилегающей к ней территории, освещение находится в исправном состоянии.

Система оповещения и управления эвакуацией: отсутствует.

Средства разграничения и контроля доступа есть, на дверях основных входов и выходов, установлены домофоны.

Пожарная сигнализация – При срабатывании пожарной сигнализации речевое оповещение включается автоматически, дублируется объектовой станцией РСПИ «Стрелец - Мониторинг» 1 штука служит для обнаружения задымления и подают сигнал, в настоящее время обслуживает ООО «ПолиКом-А» на основании договора договор № 01/01/24-103д от 22.01.2024 г., реагирует ООО «Актай -Мониторинг», договор технического мониторинга и обслуживания ООО «Актай-Мониторинг» № 972-24-ТМО от 22.01.2024.

РСПИ «Стрелец-Мониторинг» выводится на пульт пожарной охраны пульт централизованного наблюдения пожарной части. Обслуживается ООО «ПолиКом-А»,

Объект оборудован выводом сигнала в подразделения пожарной безопасности.

Пути эвакуации свободны, не загромождены, ширина путей эвакуации соответствует действующим требованиям пожарной безопасности.

Система контроля доступа: имеется пост охраны в здании на первом этаже.

Тревожная сигнализация:

Кнопка тревожной сигнализации (вызов группы быстрого реагирования) - есть, работает, вызов по сигналу «ТРЕВОГА» передается в ФГКУ «УВО ВНГ России».

Стационарных КТС - 2, расположены коридор и кабинете Заведующего.

Имеется один брелок у охраны.

Физическая охрана:

ДОУ обслуживает охранное предприятие ООО ЧОО «Сварог» (договор №

2024-0014 от 15.03.2024), имеется один пост охраны, расположен на первом этаже в центральном входе. Охрана осуществляется круглосуточно. Отдельного помещения для охраны нет. Наружное видеонаблюдение транслируется на мониторы, установленные на посту охраны. Договор на техническое обслуживание видеонаблюдения № 103ДВ/24 от 22.01.2024.

Критические элементы: вода, тепло и вентиляционные камеры, главный распределительный энергопит (ГРЩ) расположен на первом этаже, Бойлерная расположена в подвальном помещении. Электрощитовая находится на первом этаже здания в отдельном помещении, вход укреплен противопожарными дверями, с одним закрывающимся замком, оконных проемов нет.

Тепловой пункт находится в подвальном помещении под первым этажом здания, имеется один вход, оборудован металлическими дверями с одним закрывающимся замком и дверь решетка с навесным замком Оконных проемов нет.

Потенциально-опасные участки на объекте: спортивный и музыкальный залы.

Категория: присвоена 3

Акт обследования и категорирования объекта (территории) утвержден: 27.11.2019 г.

Паспорт безопасности объекта (территории) утвержден: 10.02.2020.

Недостатки (нарушения) в обеспечении антитеррористической защищенности объекта (территории) образования:

Ранее выявленные и не устраненные недостатки, срок по которым согласно требованиям ПП РФ № 1006 истек (2 финансовых года с даты первого акта категорирования):

1. Оборудовать объект (территорию) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации.

2. Оснастить объект (территорию) системой охранной сигнализации (пп. а) п.25 ПП от 02.08.2019 №1006). Периметр здания двери первого этажа на открытие и окна первого этажа на открытие и разбитие.

3. Оборудовать на 1-м этаже помещение для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации) (пп. в) п.25 ПП от 02.08.2019 №1006).

Ранее выявленные и не устраненные недостатки, срок по которым согласно требованиям ПП РФ № 1006 не истек:

Устраненные недостатки из ранее выявленных согласно требованиям ПП РФ № 1006:

Заключен договор на обслуживание системы видеонаблюдения.

Установлена КТС с выводом на пульт ВНГ РФ (пп г. п.24 Требований)

Размещены информационные стенды по антитеррору (пп. л п.24 Требований)

Вновь выявленные недостатки согласно требованиям ПП РФ № 1006:

Отсутствуют.

Рекомендации:

Предложения членов комиссии по устранению выявленных недостатков (нарушений):

Выводы комиссии: актуализация паспорта безопасности объекта (территории) требуется/ (не требуется) в соответствии с п. 48 (пп. _____) ПП РФ № 1006.

Председатель
Комиссии:

(подпись)

О. С. Суворова
(расшифровка подписи)

Члены Комиссии:

(подпись)

Д. Г. Кырманова
(расшифровка подписи)

(подпись)

Е.А. Ионова
(расшифровка подписи)

(подпись)

С.В. Фроменко
(расшифровка подписи)

(подпись)

О.А. Мосеева
(расшифровка подписи)

УТВЕРЖДЕНА
приказом Министерства образования и
молодежной политики Свердловской области
от 22.05.2024 № 738-Д
«Об утверждении примерной формы Акта
готовности образовательной организации
Свердловской области
к 2024/2025 учебному году»

АКТ
готовности образовательной организации Свердловской области
к 2024/2025 учебному году

составлен 26 июня 2024 г.

1. Полное наименование образовательной организации Свердловской области
(в соответствии с уставом):

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
Центр развития ребенка детский сад № 103 «Родники»

2. Юридический адрес (в соответствии с уставом):

620072, г. Екатеринбург, ул. Новгородцевой, 3а

3. Фактический адрес:

620072, г. Екатеринбург, ул. Новгородцевой, 3а
(при наличии нескольких зданий (учебных и спальных корпусов) – перечислить)

4. Год постройки здания: 1987 год

(при наличии нескольких зданий – перечислить)

5. Фамилия, имя, отчество руководителя, контактный телефон

Прошлецова Светлана Викторовна, 8-961-774-55-66

6. Проверка готовности образовательной организации Свердловской области
проведена в соответствии с Распоряжением Администрации Кировского района
города Екатеринбурга «О создании межведомственной комиссии по оценке
готовности муниципальных образовательных организаций Кировского района
города Екатеринбурга к новому 2024/2025 учебному году»

от 10.06.2024 № 341/46/64
(полное наименование правового акта, дата, номер)

7. Комиссией в составе:

7.1. Председатель комиссии:

Карева Е. Б., заместитель главы Администрации Кировского района
(Ф.И.О., должность)

7.2. Заместитель Председателя комиссии:

Суворова О. С., начальник Управления образования Кировского района
Департамента образования Администрации города Екатеринбурга
(Ф.И.О., должность)

7.3. Секретарь комиссии:

Кырманова Д. Г., ведущий специалист Управления образования Кировского
района Департамента образования Администрации города Екатеринбурга
(Ф.И.О., должность)

4. Члены комиссии (указать Ф.И.О., должность):
от администрации муниципального образования расположенных на территории Свердловской области

от органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования

от Государственного пожарного надзора: начальник отделения НД и ПР (по Кировскому району МО «город Екатеринбург») ОНД и ПР МО «город Екатеринбург» УНД и ПР ГУ МЧС России по свердловской области, Сбродов С.В., майор внутренней службы

от территориального отдела Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области: инспектор ОКЗО УВО по городу Екатеринбургу-филиала ФГКУ "УВО ВНГ России по Свердловской области" Ионова Е. А., старший лейтенант полиции

от территориального отдела Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области: Новоселова К.А., лейтенант полиции

от территориального отдела Федеральной службы по надзору и защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области

от территориальной организации профсоюза работников народного образования (городских комитетов, районных комитетов): Гевличева М.Л., председатель Кировской районной организации Общероссийского профсоюза образования

7.5. Приглашенные (по согласованию) (Ф.И.О., должность):

от территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав

от коммунальных служб по направлениям: энергосбережение, теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение: Кочетов А.Н., инженер-строитель МКУ «ЦБ и МТО» Кировского района

от Государственного пожарного надзора: старший инспектор НД и ПР (по Кировскому району МО «город Екатеринбург») ОНД и ПР МО «город Екатеринбург» УНД и ПР ГУ МЧС России по свердловской области, Заплатин А. А., старший лейтенант внутренней службы

7.6. От образовательной организации Свердловской области (Ф.И.О., должность):

от администрации образовательной организации Свердловской области:

заведующий Прошлецова Светлана Викторовна,

от организации, осуществляющей медицинское сопровождение обучающихся

от администрации хозяйственно-эксплуатационной службы

от родительской общественности

8. Заключение комиссии по результатам проверки готовности образовательной организации Свердловской области:

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
Центр развития ребенка детский сад № 103 «Родники»
(полное наименование образовательной организации)

к 2024/2025 учебному году готов (готова/не готова)

Председатель
комиссии:

Трушкова Е.А. (Ф.И.О.) Е.А. Трушкова (подпись)

Заместитель
председателя
комиссии:

Суворова О. С. (Ф.И.О.) О.С. Суворова (подпись)

Секретарь
комиссии:

Кырманова Д. Г. (Ф.И.О.) Д.Г. Кырманова (подпись)

Члены
комиссии:

Гевличева М.Л. (Ф.И.О.) М.Л. Гевличева (подпись)

Кочетов А.Н. (Ф.И.О.) А.Н. Кочетов (подпись)

Ионова Е.А. (Ф.И.О.) Е.А. Ионова (подпись)

Новоселова К.А. (Ф.И.О.) К.А. Новоселова (подпись)

Заплатин А.А. (Ф.И.О.) _____ (подпись)

Сбродов С.В. (Ф.И.О.) _____ (подпись)

Прошлецова С.В. (Ф.И.О.) С.В. Прошлецова (подпись)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 298758671356317544631232521185682992068791923289

Владелец Прошлецова Светлана Викторовна

Действителен с 30.01.2024 по 29.01.2025